



**STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI**

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

CERTYFIKAT Nr B/12/289/07

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza

certyfikatu:

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra

Nazwa i adres producenta:

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra

Nazwa wyrobu:

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

Typ (odmiany):

RSB 3250, RSB 3250N

Podstawowe parametry:

znamionowe napięcie izolacji U_i : 690 V;
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane: U_{imp} : 8 kV;
znamionowy prąd ciągły $I_u = I_{th}$: 250 A;
kategoria użytkowania:
AC-22B - U_e/I_e 400 V/250 A, 500 V/250 A, 690 V/250 A
AC-23B - U_e/I_e 400 V/200 A, 500 V/200 A, 690 V/160 A,
DC-22B, DC-23B - U_e/I_e 220 V/250 A,
prąd znamionowy zwarcia umowny: 50 kA;
liczba biegunów: 3, 3+N.

Wyrób spełnia wymagania

bezpieczeństwa zawarte w:

PN-EN 60947-3:2002+A2:2007, EN 60947-3:1999+A1:2001+A2:2005

Nr sprawozdania:

LA-07.160

Model certyfikacji:

MODEL 5 ISO

Prawo do oznaczania w okresie od 2007-08-06 do 2012-08-05

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)

jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.

BBJ-SEP

Warszawa, dnia 2007-08-06



Dyrektor

Janusz Okólski
Janusz Okólski