



BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ

BBJ

CERTYFIKAT

BBJ

BBJ

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/010/11


No. B/12/010/11

Posiadacz certyfikatu: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Certificate holder: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
(Nazwa i adres) ul. Wojska Polskiego 3
Manufacturer: 56-416 Twardogóra, Poland
(Name and address)Nazwa wyrobu: Rozłączniki izolacyjne.
Name of the product: Switch-disconnectors.Typ (model): RSI 3160, RSI 3160N, RSI 4160, RSI 4160N,
Type (model): RSI 6160, RSI 6160N, RSI 8160, RSI 8160N,
PRZK 3160N, PRZK 4160, PRZK 4160NDane techniczne: U_i : 690 V; U_{imp} : 8 kV; I_{th} : 160 A; I_{cw} : 3,2 kA; I_{cm} : 10 kA;
Technical data: Kategoria użytkowania:Utilization category: AC-22A - U_e : 690 V, I_e : 160 A,
AC-23A - U_e : 400 V, I_e : 125 A,
AC-23A - U_e : 500 V, I_e : 100 A,
AC-23A - U_e : 690 V, I_e : 80 A;Liczba biegunów: 3, 4, 6, 8
Number of poles:System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67Data ważności: 2016-01-19
Valid until:Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

| Norma(-y) Standard(s) | Raport(-y) z badań nr Test report(s) No. | Wydany(-e) przez Issued by |
|---|---|-------------------------------|
| PN-EN 60947-3:2009 (EN 60947-3:2009, IEC 60947-3:2008) | LA-10.124, TA 4.84, TA 4.85, TA 3.18, TA 3.20 TA 2.220 | BBJ |

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with BBJ.Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Managerz upi Bnozonals
Teodor Pysznik

Warszawa, 2011-01-20

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Miejsce produkcji: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
Place of manufacture: ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/17/06

The number of the previous certificate: B/12/17/06

CW-TA 11.19

Nr rej. S-A-11-14

Reg. No. S-A-11-14

Rozdzielnik:

Copy to:

1. Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra, Poland

2. CW