



# BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

## JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa ul. Pożaryskiego 28  
tel. (+48 22) 812 69 38 fax: (+48 22) 815-65-80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

Certyfikat niniejszy, wykazujący spełnienie przez wyrób wymagań norm (y) zharmonizowanych (nej) dla Dyrektywy Rady LVD nr 73/23/EWG + 93/68/EWG, może być uznany za potwierdzenie domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi tej dyrektywy i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259 poz. 2172).

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

## CERTYFIKAT Nr B/12/40 /06

uprawnający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

### Nazwa i adres posiadacza

#### certyfikatu:

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra

### Nazwa i adres producenta:

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”  
ul. Wojska Polskiego 3  
56-416 Twardogóra

### Nazwa wyrobu:

Zestawy rozruchowe.

### Typ (odmiany):

RZ01-R114, RZ01-R214, RZ01-R314,  
RZ01-R115, RZ01-R215, RZ01-R315,  
RZ02-R114, RZ02-R214, RZ02-R314,  
RZ02-R115, RZ02-R215, RZ02-R315,  
RZ03-R120, RZ03-R220, RZ03-R320, RZ03-R420

### Podstawowe parametry:

znamionowe napięcie izolacji: 690 V;  
znamionowy prąd ciągły: do 18 A;  
klasa ochronności: II;  
stopień ochrony: IP44, IP55.

### Wyrób spełnia wymagania

#### bezpieczeństwa zawarte w:

PN-EN 60439-1:2003 +A1:2005, EN 60439-1:1999 +A1:2004

### Nr sprawozdania:

TA 6.18

### Model certyfikacji:

MODEL 5 ISO

Prawo do oznaczania w okresie od 2006-02-08 do 2011-06-07

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)

jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.

Dyrektor

inż. Piotr Gondek

Warszawa, dnia 2006-02-08

