



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT Nr B/12/152/07

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza

certyfikatu:

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”

ul. Wojska Polskiego 3

56-416 Twardogóra

Nazwa i adres producenta:

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”

ul. Wojska Polskiego 3

56-416 Twardogóra

Nazwa wyrobu:

Zestawy instalacyjne i odbiorcze

Typ (odmiany):

ZO ...; ZI ...; GB ...

(wykaz odmian na odwrocie certyfikatu)

Podstawowe parametry:

napięcie znamionowe łączeniowe U_e :

AC 230 V, 230/400 V, 400 V, 50/60 Hz;

napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp} : 6 kV;

prąd znamionowy I_n : 16 A, 32 A;

klasa ochronności: II;

stopień ochrony: IP44, IP67.

Wyrób spełnia wymagania

bezpieczeństwa zawarte w:

PN-EN 60439-1:2003+A1:2006, EN 60439-1:1999+A1:2004

PN-EN 60439-3:2004, EN 60439-3:1991 +A1:1994 +A2:2001

Nr sprawozdania:

LA-07.85, TA 4.391, TA 3.276, TA 2.7/1, TA 2.7/2, TA 2.7/3

Model certyfikacji:

MODEL 5 ISO

Prawo do oznaczania w okresie od 2007-04-13 do 2012-04-12

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)

jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.

Warszawa, dnia 2007-04-13



Dyrektor

J. Okólski
Janusz Okólski